UTENTE : Studio dentistico .....

REPARTO: STUDIO DENTISTICO LOCALE: TUTTI

REGISTRO delle VERIFICHE PERIODICHE ANNUALI

Prova di efficienza degli interruttori differenziali

Interruttore (n° o destinazione)	Corrente differenziale nominale Idn - (A)	Prova con lettura dei tempi e delle correnti d'intervento		Prova di funzionamento con tasto di prova (SI/NO)
		Idn * (ms)	T (mA)	
Caldaia	0,03	51	24	Si
Compressori	0,03	48	18	Si
Aspiratori	0,03	19	24	Si
Condizionatore	0,03	52	27	Si
Illuminazione zona ingresso, servizi e corridoio	0,03	21	24	Si
Prese zona ingresso e servizi	0,03	20	24	Si
Prese locale sterilizzazione	0,03	20	24	Si
Forza motrice Ambulatorio B	0,03 tipo A	76	21	Si
Illuminazione loc. ambulatori, Ortopantografo e Sterilizzazione	0,03 tipo A	63	18	Si
Forza motrice Ambulatorio A	0,03 tipo A	71	18	Si
Riserva	0,03	50	27	Si
Forza motrice loc. ortopantografo	0,03 tipo A	56	18	Si

* Massimo 500 ms per Idn ≤ 30 mA

Data: 22/01/2005 Nominativo e firma del tecnico: BERARDI Per. Ind. Mirko .....